



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5  
tel. (87) 423-23-78, fax. (87) 423-27-80  
e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl

Pisz, dn. 27.10.2022 r.

### Komunikat nr 12/2022

#### w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Liski, gmina Pisz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego **Liski, gm. Pisz, powiat piski**, który zaopatruje 1204 mieszkańców miejscowości: Bogumiły, Jeże, Liski, Maszty, Pietrzyki, Turowo, Turowo Duże i Zawady, **stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.**

**Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

#### Uwaga:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny  
w Pisz

Andrzej Raszczyk