Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu

PWiK Sp. z o.o Pisz
WPŁYNĘŁO
16. 06. 2026
l.dz. 2645/26 podpis

HK.9020.3.35.2026

Pisz, 15 czerwca 2026 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), w oparciu o § 21 ust.1 pkt 1oraz część A i C załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Wiartel, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 340 mieszkańców miejscowości: Jaśkowo, Wiartel, Wiartel Mały.

Uzasadnienie

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku przekazało 15 czerwca 2026 r. wyniki badań próby wody z wodociągu publicznego Wiartel pobranej podczas kontroli jakości wody 8 czerwca 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w oparciu o sprawozdanie LBEŚiŻ.9051.2.195.2026 z 11.06.2026 r. (w załączeniu) w zakresie badanych parametrów stwierdził spełnienie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych i orzekł jak na wstępie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

Andrzej Raszczyk
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piszu
(dokument podpisany elektronicznie)

ANDRZEJ RASZCZYK
Elektronicznie podpisany przez ANDRZEJ RASZCZYK
Data: 2026.06.15 14:28:33 +02'00'

Otrzymują:
1. Urząd Miejski w Pisz
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
3. aa.

prowadzący sprawę: A. Olencka

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
+48 87 423 23 78
adres e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-48784-57671-DSAFR-22

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Żywności
19-300 Ełk ul. Toruńska 6A/1
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NIP 848-11-59-993

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania sprawozdań z badań.
Nr akredytacji AB 614

AB 614

Znak sprawy: LBEŚiŻ.9051.2.195.2026

Ełk, dnia: 11.06.2026 r.

Sprawozdanie LBEŚiŻ/ 195 / 2026 / wps / mok / PL2816PPPW0100

1. Badania wykonano na zlecenie: **Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz**

zlecenie nr **15 Pisz / 50 / 2026** z dnia **08.06.2026**

2. Obiekt badania: **próbka wody do spożycia**

3 Cel badania: **przedstawienie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie**

4. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: **wodociąg publiczny Wiartel - Wiartel - sieć, Złota Łania Wiartel**

pobrana dnia: **08.06.2026** godzina **9:10**

5. Data i godzina przyjęcia próbki do Laboratorium: przyjęta dnia: **08.06.2026** godzina **13:35**

6. Próbka pobrana wg PN-ISO 5667-5 i PN-EN ISO 19458 przez: **pracownik PSSE w Piszu A. Olencka**

7. Stan próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium: **próbka przydatna**

Rodzaj badania		Data wykonania badania		Kod próbki:	
Fizyczno-chemiczne		08.06.2026 - 10.06.2026		Oznakowanie próbki przez klienta:	52 Pisz
PzB	Badana cecha Metoda	Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wynik badania ± niepewność wyniku[1]	Wartości parametryczne jakim powinna odpowiadać woda wg Rozp. MZ z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
1	Barwa Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l Pt	< 5 (5 ± 1) wartość pH 8,0	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecana wartość do 15 mg/l Pt
2	Mętność Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	< 0,30 (0,30 ± 0,09)	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
4	Odczyn pH Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012	-	7,8 ± 0,1 temperatura pomiaru 20,1 °C	6,5 - 9,5
5	Przewodność elektryczna właściwa Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999	µS/cm$_{\gamma 25}$	225 ± 14 temperatura pomiaru 20,3 °C Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury	2500
22	Liczba progowa zapachu TON Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	PN-EN 1622:2006 + instrukcja I -02/PN-EN 1622	-	<1 N Data badania 08.06.2026 Godzina badania 14:40 Temperatura badania [°C] 23,8 Czas przechowywania [h] 5	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
23	Liczba progowa smaku TFN Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	PN-EN 1622:2006 + instrukcja I -02/PN-EN 1622	-	<1 N Data badania 10.06.2026 Godzina badania 09:00 Temperatura badania [°C] 22,4 Czas przechowywania [h] 47	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6. Sposób pobrania i przechowywania próbki mogą wpływać na ważność wyniku.
PzB - pozycja z zakresu badań

Wynik badania przedstawiony rezultatem „<" oznacza wartość poniżej zakresu pomiarowego metody. Podana niepewność dotyczy dolnej granicy zakresu pomiarowego metody

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych

[N] - wynik badania spoza zakresu akredytacji lub otrzymany metodą nieakredytowaną spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

[1] - niepewność wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartości liczbowych, jako niepewność rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%. Niepewność wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewności związanej z pobieraniem i transportem próbki

Liczba progowa zapachu TON – wynik < 1 oznacza, że próbka nie ma wyczuwalnego zapachu, wynik > 1 oznacza wyczuwalny zapach; źródłem wody odniesienia jest woda wodociągowa wolna od zapachu i smaku.

Liczba progowa smaku TFN – wynik < 1 oznacza, że próbka nie ma wyczuwalnego smaku, wynik > 1 oznacza wyczuwalny smak; źródłem wody odniesienia jest woda wodociągowa wolna od zapachu i smaku.

Autoryzował(a): KIEROWNIK ODDZIAŁU Badań Fizyko-Chemicznych
mgr inż. Iwona Barszczewska

RPW/3006/2026-1B

EZD RP PSSE w Piszu
Adriana Małecka (Adm.)
Data rejestracji: 2026-06-15
Data wpływu: 2026-06-15

Sprawozdanie LBEŚiŻ / 195 / 2026 / wps / mok / PL2816PPPW0100

Rodzaj badania		Data wykonania badania		Kod próbki:	195
Mikrobiologiczne		08.06.2026 - 11.06.2026		Oznakowanie próbki przez klienta	52 Pisz
PzB	Badana cecha Metoda	Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wynik badania	Wartość parametryczna wg Rozp. MZ z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
101	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa, posiew wgłębny	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	nie wykryto	bez nieprawidłowych zmian Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej. 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
103	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
104	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
105	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0

PzB - pozycja z zakresu badań
jtk - jednostki tworzące kolonie
Laboratorium przedstawia niepewność pomiaru, jeżeli ma to zastosowanie (gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, jest to uzgodnione z klientem).

Autoryzował(a):

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Badań Mikrobiologicznych
mgr Alicja Kalinowska
specjalista mikrobiologii

Zatwierdził(a):

KIEROWNIK LABORATORIUM
Badań Epidemiologicznych
Środowiskowych i Żywności
mgr inż. Edyta Nacz[illegible]-Cituk

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transportowanie próbki. Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej i zbadanej próbki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

KONIEC SPRAWOZDANIA