Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu

PWiK Sp. z o.o Pisz
WPŁYNĘŁO
05. 06. 2026
l.dz. 1777/26 podpis

HK.9022.4.51.2026

Pisz, 3 czerwca 2026 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), w oparciu o § 21 ust.1 pkt 1 część A i C załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Karpa gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 200 mieszkańców miejscowości: Ciesina, Hejdyk, Karpa.

Uzasadnienie

Zarządca wodociągu publicznego Karpa przesłał 03.06.2026 r. wyniki badań wody z kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w oparciu o sprawozdanie LBEŚiŻ.9051.3.532.2026 z 21.05.2026 r. (w załączeniu) próbki wody pobranej 18 maja 2026 r., w zakresie badanych parametrów stwierdził spełnienie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych i orzekł jak na wstępie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piszu
Andrzej Raszczyk
/dokument podpisany elektronicznie/

ANDRZEJ RASZCZYK
Elektronicznie podpisany przez ANDRZEJ RASZCZYK
Data: 2026.06.03 13:46:07 +02'00'

Otrzymują:
1. Urząd Miejski w Piszu ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
2. PWiK Sp. z o. o. ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz,
3. Aa.

prowadzący sprawę: A. Olencka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
+48 87 423 23 78
adres e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-48784-57671-DSAFR-22

HK. 9022 451. 2026

Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia 01.04.2026

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Żywności
19-300 Ełk ul. Toruńska 6A/1
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NIP 848-11-59-993

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania sprawozdań z badań.
Nr akredytacji AB 614

AB 614

Ełk, dnia 21.05.2026 r.

Znak sprawy: LBEŚiŻ.9051.3.532.2026

Sprawozdanie LBEŚiŻ/ 532 z / 2026

1. Badania wykonano na zlecenie: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Tęczowa 2**

zlecenie nr W / 92 / Pisz z dnia 18.05.2026

PWiK Sp. z o.o. Pisz WPŁYNĘŁO 29. 05. 2026 podpis

2. Obiekt badania: **próbka wody do spożycia**

3 Cel badania: **przedstawienie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie**

4. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: **wodociąg publiczny Karpa - kran czerpalny SUW Karpa dz. 2.1/4/6**

pobrana dnia: **18.05.2026** godzina **8:00**

5. Data i godzina przyjęcia próbki do Laboratorium: przyjęta dnia **18.05.2026** godzina **13:20**

6. Próbka pobrana wg PN-ISO 5667-5 i PN-EN ISO 19458 przez: **Zabiłowicz Zbigniew**

7. Stan próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium: **próbka przydatna**

Rodzaj badania	Data wykonania badania	Kod próbki:	532 z
Fizyczno-chemiczne	**18.05.2026 - 20.05.2026**	Oznakowanie próbki przez klienta:	**107 Pisz**

PzB	Badana cecha Metoda	Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wynik badania ± niepewność wyniku[1]	Wartości parametryczne jakim powinna odpowiadać woda wg Rozp. MZ z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
1	Barwa *Metoda spektrofotometryczna*	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C	mgᐟl Pt	16 ± 3 wartość pH 7,8	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecana wartość do 15 mgᐟl Pt
2	Mętność *Metoda nefelometryczna*	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,36 ± 0,11	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
4	Odczyn pH *Metoda potencjometryczna*	PN-EN ISO 10523:2012	-	7,7 ± 0,1 temperatura pomiaru 19,3 °C	6,5 - 9,5
5	Przewodność elektryczna właściwa *Metoda konduktometryczna*	PN-EN 27888:1999	µS/cm$_{25}$	289 ± 18 temperatura pomiaru 19,6 °C Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury	2500
22	Liczba progowa zapachu TON *Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony*	PN-EN 1622:2006 + instrukcja I -02/PN-EN 1622	-	<1 N Data badania 18.05.2026 Godzina badania 14:30 Temperatura badania [°C] 23,2 Czas przechowywania [h] 6	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
23	Liczba progowa smaku TFN *Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony*	PN-EN 1622:2006 + instrukcja I -02/PN-EN 1622	-	<1 N Data badania 20.05.2026 Godzina badania 09:10 Temperatura badania [°C] 22,7 Czas przechowywania [h] 49	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6. Sposób pobrania i przechowywania próbki mogą wpływać na ważność wyniku.

PzB - pozycja z zakresu badań

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych

[N] - wynik badania spoza zakresu akredytacji lub otrzymany metodą nieakredytowaną spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

[1] - niepewność wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartości liczbowych, jako niepewność rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%. Niepewność wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewności związanej z pobieraniem i transportem próbki

Liczba progowa zapachu TON – wynik < 1 oznacza, że próbka nie ma wyczuwalnego zapachu, wynik > 1 oznacza wyczuwalny zapach; źródłem wody odniesienia jest woda wodociągowa wolna od zapachu i smaku.

Liczba progowa smaku TFN – wynik < 1 oznacza, że próbka nie ma wyczuwalnego smaku, wynik > 1 oznacza wyczuwalny smak; źródłem wody odniesienia jest woda wodociągowa wolna od zapachu i smaku

Autoryzował(a): KIEROWNIK ODDZIAŁU Badań Fizyczno-chemicznych
mgr inż. Iwona Barszczewska

Sprawozdanie LBEŚiŻ / 532 z / 2026

Rodzaj badania		Data wykonania badania		Kod próbki:	532 z
Mikrobiologiczne		18.05.2026 - 21.05.2026		Oznakowanie próbki przez klienta	107 Pisz
PzB	Badana cecha Metoda	Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wynik badania	Wartość parametryczna wg Rozp. MZ z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
101	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa, posiew wgłębny	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	nie wykryto	bez nieprawidłowych zmian Zakłada się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 200 jtk/1 ml w wodzie konsumenta
103	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
104	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
105	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0

PzB - pozycja z zakresu badań
jtk - jednostki tworzące kolonie
Laboratorium przedstawia niepewność pomiaru, jeżeli ma to zastosowanie (gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, jest to uzgodnione z klientem).

Autoryzował(a)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Badań Mikrobiologicznych
mgr Alicja Kalinowska
specjalista mikrobiologii

Zatwierdził(a)

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transportowanie próbki. Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej i zbadanej próbki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

KONIEC SPRAWOZDANIA